

CTRO. DE INTERPRETACIÓN FORTIFICACIONES DE PAMPLONA

 **Dirección:** C/Arrieta, s/n
31002 Pamplona
Navarra. España

 **Teléfono:** + 34 948 21 15 54

 **E-Mail:** murallas@pamplona.es

 **Web:** <http://www.murallasdepamplona.com>

INFORMACIÓN GENERAL

Informe de accesibilidad realizado en Mayo de 2017.

Seguir paso a paso la evolución de la muralla de Pamplona. Comprender el cómo y porqué de la construcción de los baluartes. Curiosear de forma ágil e interactiva en siglos de estrategia defensiva, de acontecimientos y formas de vida ligados a esta plaza fuerte. Recrear el testimonio de algunos de sus protagonistas. Y abrir la mente a todo un mundo de fortificaciones.

La vieja media luna de San Bartolomé se llena hoy de visitantes, de sonidos, de imágenes, de historias antiguas y actuales y viene a dar un nuevo valor a la interpretación de nuestro patrimonio.

FOTOGRAFÍAS



VISTA AÉREA



FORTÍN DE SAN BARTOLOMÉ



PUERTA DE LA CIUDADELA

ACCESIBILIDAD GENERAL

- No existe un protocolo de bienvenida y atención a personas con discapacidad o a personas con necesidades especiales (mayores, embarazadas,...).
- No existe un protocolo de evacuación a personas con necesidades especiales.
- No se dispone de información sobre actividades accesibles en los alrededores del establecimiento.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

PARKING

- Parking propio sin plazas de aparcamiento señalizada como accesible.

ACCESO/ ENTRADA

- Acceso a cota cero.
- Puerta con espacio de paso de 200 cm.

RECEPCIÓN

- Recepción con zona adaptada.

ASCENSOR

- Sin ascensor.

MOVILIDAD INTERIOR

- Número de plantas del edificio: 1
- Se pueden realizar círculos libres de obstáculos superior a 150 cm de diámetro
- Zonas de paso con anchura mínima de 90 cm.
- Anchura mínima de las puertas de 100 cm.
- Existe señalización de los elementos expositivos.
- Los interruptores, resto de elementos y mecanismos están situados a una altura comprendida entre 40 y 120 cm.

ASEO ADAPTADO

- Puerta abatible hacia el interior.
- No posee cerrojo con sistema de apertura exterior en caso de emergencia.
- Inodoro con barra de apoyo abatible en lado derecho.
- Lavabo sin pie ni mueble inferior.

- Grifo pulsador.
- Los interruptores, resto de elementos y mecanismos están situados a una altura comprendida entre 40 y 120 cm.

-

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

- No hay personal conocedor de lengua de signos.
- Existen videos con subtítulos.
- No hay bucle magnético.
- No hay servicios de tele interpretación.
- Hay video guía subtitulada.

ACCESIBILIDAD VISUAL

- Señalética en alto relieve y braille.
- No hay audio guías a disposición de los usuarios.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA

- No existe información escrita del contenido expositivo en versión lectura fácil.